



**TURVAVALAISTUS  
KUNNOSSAPITO-OHJELMA**

**HUOLTOPÄIVÄKIRJA**

**KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS  
PÖYTÄKIRJA**



Exilight Oy  
Hermiankatu 6-8 A  
33720 Tampere

Puh 010 773 5400  
[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)

Kiinteistö: \_\_\_\_\_

Omistaja: \_\_\_\_\_

Osoite: \_\_\_\_\_

Turvavalokeskus: \_\_\_\_\_

Toiminta-aika: \_\_\_\_\_

Hoitaja: \_\_\_\_\_

Järjestelmän käyttöönottopäivämäärä: \_\_\_\_\_

Käyttöönottotarkastuksen tekijä: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

#### **Huolto ja testaus**

Säännöllinen huolto on välttämätöntä. Tilojen haltijan/ omistajan on nimitettävä asiantunteva henkilö valvomaan järjestelmän huoltoa. Tälle henkilölle on annettava riittävä päätäntävalta varmistaa kaikkien tarvittavien töiden suorittaminen järjestelmän oikean toiminnan ylläpitämiseksi.

#### **Yleistä**

Koska on mahdollista, että normaalin valaistuksen syöttö vikaantuu pian turvavalaisusjärjestelmän testausjakson jälkeen tai seuraavan uudelleenvarausjakson aikana, kaikki pitkäkestoiset testit on mahdollisuuksien mukaan suoritettava ennen pienen riskin aikaa akkujen uudelleenvarauksen mahdollistamiseksi. Vaihtoehtoisesti on tehtävä tarkoitukseen sopivia väliaikaisia järjestelyjä kunnes akut on uudelleen varattu.

#### **Päiväkirja**

Päiväkirja on säilytettävä tiloissa haltijan/ omistajan vastuuhenkilön huostassa ja se on oltava kenen tahansa asianmukaisesti valtuutetun henkilön suorittamaa tutkimusta varten vaivatta käytettävissä.

Päiväkirjaan on tallennettava seuraavat tiedot:

- järjestelmän käyttöönottopäivämäärä mukaan lukien kaikki muutoksiin liittyvät todistukset
- jokaisen määräaikaistarkastuksen ja -testin päivämäärä
- jokaisen suoritettujen huollon, tarkastuksen ja testin päivämäärät ja lyhyet yksityiskohdat
- kaikkien vikojen ja suoritettujen korjaustoimien päivämäärät ja lyhyet yksityiskohdat
- turvavalaisuslaitteiden kaikkien muutosten päivämäärä ja lyhyet yksityiskohdat
- jos käytössä on jokin automaattinen testauslaite, kyseisen laitteen pääominaisuudet ja käyttötoiminnan toimintatapa on esitettävä.

#### **Suoritettavat testaukset**

- Päivittäin

Keskitetyn tehonsyötön järjestelmien merkinantolaitteet on tarkastettava silmämääräisesti moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

- Kuukausittain

On suoritettava järjestelmän lyhytaikainen testaus jotta voidaan tarkastaa jokaisen valaisimen kohdalta, että ne ovat havaittavissa, puhtaita, toimivat kunnolla ja että jokainen lamppu palaa.

Lisäksi tarkastettava järjestelmän valvontalaitteiden moitteeton toiminta. Testin jälkeen varmistettava, että keskus palautuu normaalitilaan.

- Vuosittain

On suoritettava täyden mitoituksessa käytetyn kestoajan testi valmistajan antamaan informaatioon perustuen. Testin jälkeen varmistettava, että keskus palautuu normaalitilaan.

Normaalin valaistuksen syöttö on palautettava ja jokainen merkinantolamppu tai -koje on tarkastettava sen varmistamiseksi, että se osoittaa normaalin syötön palautumisen jokaisen testin jälkeen. Latausjärjestelyn asianmukainen toiminta olisi tarkastettava.









JÄRJESTELMÄN TIEDOT

KESKUS:		
AKUSTO:		
VALVONTA:	Automaattinen <input type="checkbox"/>	Manuaalinen <input type="checkbox"/>
KAUKO-OHJ. SIJAINTI	Kytetty <input type="checkbox"/>	Ei kytketty <input type="checkbox"/>
HÄLYTYKSET SIJAINTI	Kytetty <input type="checkbox"/>	Ei kytketty <input type="checkbox"/>
VALMISTAJA	EXILIGHT OY Hermiankatu 6-8 A 33720 Tampere	puh. 010 773 5400 www.exilight.fi

RYHMIEN TIEDOT

RYHMÄ NRO.      MV                      TV                      VALAISIMIA YHTEENSÄ

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

## ASIAKIRJAT

Turvavalokeskuksen tai muussa yhteydessä säilytetään:

- asennus- ja käyttöohjeet
- kunnossapito-ohjelma
- huoltopäiväkirja

Kiinteistön osoittamassa paikassa säilytetään:

- loppupiirrustukset
- käyttöönotto- ja tarkastuspöytäkirja

Kunnospito-ohjelman laatija; \_\_\_\_\_

Päiväys: \_\_\_\_\_

Viranomaisen merkinnät: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Työkohde:	Asiakas: Osoite:	Puh.	
Sähkö- urakoitsija	Nimi: Osoite	Puh.	
Nimellisjännite:			
Tarkituksen peruste	Uudisasennus <input type="checkbox"/>	Muutos- laajennustyö <input type="checkbox"/>	Korjaustyö <input type="checkbox"/>
Silmä- määräinen tarkastus	<u>Valaisimet:</u> Opasteiden näkyvyys <input type="checkbox"/> Opasteiden sijoittelu <input type="checkbox"/> Merkinnät <input type="checkbox"/> Kaapelointi <input type="checkbox"/> Asennus <input type="checkbox"/>	<u>Turvavalokeskus:</u> Sijoitus <input type="checkbox"/> Rakenne <input type="checkbox"/> Merkinnät <input type="checkbox"/> Toiminta-aika <input type="checkbox"/> Asennus <input type="checkbox"/>	
	<u>Akusto:</u> Sijoitus <input type="checkbox"/> Rakennes <input type="checkbox"/> Merkinnät <input type="checkbox"/> Asennus <input type="checkbox"/>	<u>Loppupiirustukset:</u> Keskuskaavio <input type="checkbox"/> Kaapelointi piirustukset <input type="checkbox"/> Käyttöohjeet ja opastus <input type="checkbox"/>	
Tarkastuksen tekijä	Nimi		
	Aika ja paikka	Allekirjoitus	



EXILIGHT OY  
Hermiankatu 6-8 A  
33720 Tampere

Puh. 010 773 5400  
www.exilight.fi

